

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«26» марта 2024 г., 22240061000210005566

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Ленинскому району)
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

край Алтайский, г Барнаул, ул Юрина, Дом 221, тел. 83852402133, e-mail: 11tond@22.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Учетная карточка профилактического визита
(лист профилактической беседы)**

от « 05 » апреля 2024 г. № 2403/003-22/83/ПВЛПБ

1. Вид надзора:

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

2. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №180", адрес юридического лица: 656060, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАРНАУЛ, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА, Д.19

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):

край Алтайский, г Барнаул, ул Солнечная Поляна, Дом 19

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения нных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)

4. Обязательность профилактического визита:

Да

(да / нет)

5. Форма проведения профилактического визита:

В форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица / в формате видеоконференцсвязи)

6. Информация, доведенная до контролируемого лица:

1. Проведена профилактическая беседа по требованиям пожарной безопасности для муниципальных учреждений дошкольного образования и выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований № 2403/003-22/83/ПВЛПР от 05.04.2024

(указываются информация, определенная частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

7. Дополнительная информация:

(указывается дополнительная информация, связанная с проведением профилактического визита)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор Ленинского района г. Барнаул по пожарному надзору) Кнутова Юлия Дмитриевна



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00DEE4479C10778EBAB34DB84A3485B636
Владелец: Кнутова Юлия Дмитриевна
Действителен с 27.11.2023 по 19.02.2025

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

подпись

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«26» марта 2024 г., 22240061000210005566

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Ленинскому району)
**территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«05» апреля 2024 г., № 2403/003-22/83/ПВПР

(дата составления предписания)

край Алтайский, г Барнаул, ул Юрина, Дом 221, 83852402133, e-mail: l1tond@22.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 05 » апреля 2024 г., учетный номер 22240061000210005566.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор Ленинского района г. Барнаул по пожарному надзору) Кнутова Юлия Дмитриевна, e-mail: l1tond@22.mchs.gov.ru, телефон: +73822402079

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Алтайский, г Барнаул, ул Солнечная Поляна, Дом 19

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №180", адрес юридического лица: 656060, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАРНАУЛ, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА, Д.19

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Система АПС не соответствует требованиям (согласно акту обследования). Эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы. СП 3.1313.2009 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности» ; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» ; пункт 54 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор Ленинского района г. Барнаул по пожарному надзору) Кнутова Юлия Дмитриевна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DEE4479C10778EBA34DB84A3485B636
Владелец: Кнутова Юлия Дмитриевна
Действителен с 27.11.2023 по 19.02.2025

подпись


Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор Ленинского района г. Барнаул по пожарному надзору) Кнутова Юлия Дмитриевна, e-mail: 11tond@22.mchs.gov.ru, телефон: +73822402079

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.



Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



АКТ
испытаний систем противопожарной защиты на работоспособность

Проведены испытания на работоспособность:
Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией
(вид системы противопожарной защиты)

ООО «Пожарная безопасность» (№ЛО14-00101-22/01291490)
(наименование юридического лица проводившего испытания, номер лицензии)

на объекте: МБДОУ «Детский сад № 180»
расположенном по адресу: г. Барнаул, ул. Солнечная поляна, 19

Испытания на работоспособность Системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией

в период с "13" февраля 2025 г. по "14" февраля 2025 г.

в соответствии с проектом N без проекта

выполненным без проекта

(при отсутствии проекта - указывается «Без проекта»)

В результате испытаний на работоспособность установлено:

Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией находятся в исправном состоянии, компоненты систем находятся в работоспособном состоянии.

Принято решение о продлении срока эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности.

Дата проведения следующего испытания - февраль 2026г.

(указывается решение, принятое по результатам проведенных испытаний)

заведующий
(должность)

О.В. Фролочкина
(фамилия и инициалы представителя правообладателя объекта защиты)

"17" февраля 2025 г.

Для документа
(подпись)

М.П.



ДИРЕКТОР
ООО «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

(должность)

Кривошеева А.

(фамилия и инициалы представителя организации, проводившей испытания)

"17" февраля 2025 г.

(подпись)



* Система АПС и СОУЭ не соответствует действующим СП484.1311500.2020, СП3.13130.2009, кабельные линии СПС и СОУЭ не соответствуют ФЗ-123 (ст.82, п.2). Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией на объекте введена в эксплуатацию более 10 лет назад, что является предельным состоянием её эксплуатации, предусмотренной заводом-изготовителем оборудования. На основании п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п.5.1.7 При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад №180»
общеразвивающего вида
656060, Алтайский край, г.
Барнаул,
Ул. Солнечная Поляна, 19,
тел. (3852)569-443
ИНН/КПП 2223032539/222301001
ОГРН: 1022201389132
e-mail: detskiysad180@mail.ru
исх. № 17/07-51 от 20.02.2025

Главное управление МЧС России
по Алтайскому краю г. Барнаул.

**Ответ на предписание об устранении нарушений обязательных требований
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Отделение надзорной
деятельности и профилактической работы (по Ленинскому району) территориального
отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю
№ 24/03/003-22/83/ПВПР**

На основании пункта 54 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.
«При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх
срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации
изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель
объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке»
Проведены испытания на работоспособность :
Системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией.
Акт испытаний систем противопожарной защиты на работоспособность от 17.02.2025.
(прилагается)
Нарушение устранено.
Дата проведения следующего испытания – февраль 2026 г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №180»

М.П.



Подпись

О.В. Вдовкина

Ф.И.О.